



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУЗБАССА**

**ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КЕМЕРОВО**

ул. Кирова, д.53, г.Кемерово,
Кемеровская обл., Россия, 650992

Директору
бюджетного
учреждения
образования
образовательного
спортивная школа № 4»
муниципального
образовательного
дополнительного
«Детско-юношеская
спортивная школа № 4»

Савельеву А.В.

ул. В.Волошиной, д. 5 «А»,
г. Кемерово, Кемеровская область -
Кузбасс, 650024

26.12.2022 № Прдр-20320005-292-22/-20320005

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города с привлечением специалистов ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района проведена проверка на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (далее по тексту – МБОУ ДО «Спортивная школа № 4»).

В ходе проверки установлено, что МБОУ ДО «Спортивная школа № 4», расположенное по адресу: ул. В.Волошиной, д. 5 «А», г. Кемерово осуществляет свою деятельность на основании Устава МБОУ ДО «Спортивная школа № 4», утвержденного заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 21.10.2015 (далее – Устав), лицензии на осуществление образовательной деятельности № 16036 от 04.05.2016.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 273-ФЗ) отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

№ Прдр-20320005-292-22/-20320005

В силу пунктов 2, 15 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со статьями 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно части 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, а также при условии выполнения требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности.

Согласно статье 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений.

В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

В соответствии с пунктом 5.2, табл. 5.1, рис. Б.1, табл. В.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» основные размеры конструкций должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту - ППР РФ), руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В ходе проверки МБОУ ДО МБОУ ДО «Спортивная школа № 4» выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

- на лестничной площадке первого этажа руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств пожаротушения (у огнетушителя на лестничной площадке первого этажа показание манометра на 0 отметке), чем нарушен ч. 3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 60 гл. 14 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); п. 4.3.5, п. 4.7.2, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- в здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ;

- на объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты, технические средства, функционирующие в составе

системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы, нарушение п. 54 ППР в РФ.

Выявленные нарушения закона являются недопустимыми, поскольку влекут нарушение прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям закона являются ненадлежащая организация исполнения требований законодательства, ненадлежащий контроль руководства за деятельностью подчиненных сотрудников, в связи с чем необходимо принятие организационных мер, направленных на устранение допущенных нарушений, а также причин и условий им способствовавших.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием прокуратуры города Кемерово рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений требований действующего законодательства.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений Закона, причин и условий, им способствующих.

3. Организовать работу МБОУ ДО «Спортивная школа № 4», в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Кемерово в установленный Законом месячный срок.

Прокурор города

А.А. Рудь

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 30E73A779149C4D764BFE03BE57787CA6310FEA0
Владелец Рудь Александр Александрович
Действителен с 13.10.2021 по 13.01.2023