

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №4»**

650024, г. Кемерово
ул. В. Волошиной 5а
тел: 90-18-17
email: southern4@yandex.ru
№40
«13» апреля 2021 г.

Прокурору Заводского района

В.Ю. Худа

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений в МБУДО «ДЮСШ №4» №21-2-2021 от 17.03.2021 сообщаем, что данное представление было рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Анфилатовой М.В.

Администрацией МБУДО «ДЮСШ №4» были приняты меры по устранению нарушений, указанных в требовании:

1. Получены справки о наличии (отсутствии) судимости сотрудников Шамиева Р.Х., Синдикас Н.В., Киреева В.А. (копии прилагаются). Справка на сотрудника Баранова А.А. заказана, находится в исполнении. О готовности справки будет сообщено дополнительно.
2. Дефекты и следы течи на стенах и потолке в тренажерном зале устранены.
3. Покрытие тренажеров из винилискожи, с множественными дефектами, заклеенное скотчем, не позволяющее провести качественную обработку, полностью заменено новым покрытием.
4. Инвентарь для уборки помещений и обработки спортивного оборудования приобретен и выделен в полном объеме.
5. Устройство для самозакрывания дверей лестничных клеток приведено в исправное состояние.
6. «Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУДО «ДЮСШ №4» приведена в соответствии с пунктом 2, пункта 392, пункта 393, пункта 394 Правил.

7. Ежегодно проводятся переосвидетельствование, зарядка, сервисное обслуживание, гидроиспытания средств обеспечения пожарной безопасности. (акт прилагается).
8. В подвальном этаже здания проведено категорирование помещений с определением класса взрывоопасной и пожароопасной зоны.
9. Мягкое кресло, мешающее безопасной эвакуации на лестничной площадке первого этажа убрано.
10. Техническая документация на систему противопожарной защиты, технические средства, функционирующие в составе системы и пусконаладочных испытаний указанной системы возвращено на хранение в МБУДО «ДЮСШ №4» (копия документации прилагается).
11. Заключён контракт с «СБ Сервис» на разработку технической документации для установки аварийного освещения на путях эвакуации (копия контракта прилагается).
12. Зам.директора по АХР Евдокимова М.М. привлечена к административной ответственности (копия приказа прилагается).

Дополнительно, посредством электронной почты, будут предоставлены фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений, указанных в данном Представлении

И.о. директора МБУДО «ДЮСШ №4»



А.В. Савельев