

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №4»
(МБУДО «ДЮСШ №4»)**

650024, г. Кемерово
ул. В. Волошиной 5а
тел: 90-18-17
e-mail: southern4@yandex.ru
исх. № 13
«25» января 2023 г.

Прокурору города Кемерово
А.А. Рудь

В ответ на представление № Прдр-20320005-292-22/-20320005 от 26.12.2022 года «об устранении нарушений федерального законодательства» сообщаем, что данное представление было рассмотрено с участием помощника прокурора г. Кемерово Фаткуллиной Л.Х.

Администрацией МБУДО «ДЮСШ №4» были приняты меры по устранению нарушений, указанных в требовании:

1. Приобретены огнетушители ОП-4(з) в количестве 2 штук для замены неисправных средств пожаротушения на лестничной площадке первого этажа (копия счета прилагается).

2. Написано ходатайство в Управление образования администрации города Кемерово о выделении денежных средств на разработку проекта и монтаж аварийного освещения на путях эвакуации (копия ходатайства прилагается).

3. Техническая документация на систему противопожарной защиты, технические средства, функционирующие в составе системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы частично восстановлена. На объекте имеются рабочий проект и паспорт на АПС (копии прилагаются).

Акт ввода в эксплуатацию отсутствует (утерян). В ответ на запрос в ООО «Кемеровогражданстрой», который производил капитальный ремонт здания МБУДО «ДЮСШ №4» в 2005 году, о предоставлении документов, дан официальный ответ, что срок гарантийных обязательств на данные виды работ истек, архив не сохранился (письмо прилагается). Информации о том, кто обслуживал прибор АПС с 2005 года по 2012 год нет. В устной форме дан

ответ, что архив за запрашиваемые периоды не сохранен. С 2012 года по настоящее время прибор обслуживается ООО «Системы пожаротушения» и находится в исправном состоянии, что подтверждается записями в журнале проверок эксплуатации системы противопожарной защиты (копия журнала прилагается). В ответ на запрос ООО «Системы пожаротушения» о предоставлении акта ввода в эксплуатацию, получен ответ, что архив не сохранен, данные о запрашиваемой документации отсутствуют;

4. В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей ответственное лицо, заместитель директора по АХР Евдокимова Маргарита Михайловна, привлечено к административной ответственности. (копия приказа прилагается).

Директор



А.В.Савельев